

SVN-64 PIANTA PIANO TERRA



- RADIATORI (67)
- AEROTERMI (2)

SVN-64 PIANTA PIANO PRIMO



- RADIATORI (61)

LEGENDA COMPONENTI TERMOREGOLAZIONE

Simbolo	Denominazione Componente	Simbolo	Denominazione Componente
D1	Cablaggio di gestione modulazione caldaie o pompe attraverso segnale 0-10 Volt.		EV(n° progressivo).(n° C-DOM di riferimento) = Valvola elettronica RF per C-DOM, modello 1PE2VTRX04, alimentazione a batterie, con comunicazione wireless, applicata tubazione di mandata radiatore
F1	Cablaggio per gestione blocco/guasto dispositivo, alimentazione 12/24 Vcc/ca		SA(n° progressivo).(n° C-DOM di riferimento) = Sonda di temperatura ambiente wireless per sistemi C.DoM da parete, modello 1PE2STX01, alimentazione a batterie, con comunicazione wireless, applicata a parete
R1	Cablaggio di gestione dispositivi, contatto puitto		LAN(n° C-DOM di riferimento) = Optoisolatore per reti di comunicazione, porta di comunicazione LAN, modello 1PE2OPTO485
S1	Cablaggio di gestione sonde di temperatura		Centralina Master di gestione impianto, modello 1PE2BMS01 e Unità periferica GSM/GPRS per telehesterione, modello 1PE2RS232485
	Sonda di temperatura acqua a contatto o a immersione, modello 1PE2ST314 e 1PE2SM314, tipologia Pt 1000		Unità domotica per il controllo della temperatura e dei consumi energetici, modello 1PE2CDOM04, alimentazione a batterie, installazione a parete, capacità di gestione: 8 ambienti + 16 valvole elettroniche
	Sonda di temperatura aria esterna, modello 1PE2SE314		Ricevitore Radio a 2 canali con comunicazione wireless, applicata alimentazione Ventil/Aerotermi
	PT/P1 = punto di salita verticale di collegamento elettrico tra due piani		

Il Direttore Tecnico
Ing. Giacomo Occhilupo
Ordine degli Ingegneri Torino
n° 11501W



Rev.	Data	Descrizione	C.I.L.I.S.	EN.SIM.	FR.CAR.	GI.OCC.					
0	07/06/2021	Emissione									
			Eseguito	Riesaminato	Verificato	Approvato					
Progettazione Ferplant S.r.l. Corso Orbassano 402/15 10137 Torino(TO) Tel: 011 9134249 Fax: 011 9111392			Mandataria EUROPAM Energia per la vita.		Mandanti CMCI FERplant THE GREEN ENERGY COMPANY iren rinnovabili						
Titolo Edificio SVN64 - Comando di Polizia Municipale - Via Romagnoli, 38 Progetto esecutivo - Planimetria impianto BACS			Committente Comune di Savona Corso Italia, 19 17100 Savona (SV)								
Nome file 050-2019-064-TLC-E-PLN-020-00			Form.	Scala	Commissa	Area Progetto	Cod. Edificio	Fase	Cat.	Progr.	Rev.
			A2	-	50-2019	TLC	064	E	PLN	021	00