

FINESTRA TAGLIAFUOCO - posizione F2_1

Infisso tagliafuoco in legno adatto all'uso esterno a due battenti simmetrici vetrati lavorati di tipo complanare omologata EI 60 secondo la nuova normativa europea UNI-EN1634-1 e corredata di Certificato CE per porte da esterno secondo UNI-EN16034, dimensioni esterno telaio mm 1480x2690x70 luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai mm 1350(675+675)x2560, completa di telaio perimetrale in legno di sezione mm 65x70 laccato nello stesso colore delle ante, almeno quattro cerniere per anta di tipo a doppia ala, anta di spessore mm 70 di tipo complanare con il telaio su entrambi i lati con due battute d'incontro, doppie guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, senza battuta a pavimento e con finitura con laccatura poliuretana opaca colori Ral chiari a Vs scelta.


La finestra presenterà una lavorazione nella parte centrale su entrambe le facce di entrambi i battenti realizzata in bassorilievo a formare un riquadro per faccia con cornici di chiusura perimetrale con inserimento in entrambi i battenti di due vetri tagliafuoco trasparenti adatti all'uso esterno con protezione dai raggi solari stop-sol omologati EI 60 spessore mm 26 di cui nella parte superiore di dimensioni mm 475x1070 con applicazione su entrambi i lati di un listello orizzontale a formare due riquadri e nella parte inferiore di dimensioni mm 475x600.

Finestra fornita completa di:
 - telaio di spessore mm 70;
 - complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei di colore grigio con braccio a slitta senza fermo conformi alla

norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura GSR di tipo nascosto;
 - serratura tradizionale (non antipanico) con frontale cromo-satinato e cilindro tipo yale non masterizzato;
 - mezza maniglia interna di tipo antinfortunistico con finitura cromo-satinato modello Sebino su bocchetta e rosetta;
 - coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio dimensioni mm 70x10 di cui uno telescopico laccati come il telaio;
 - priva di eventuale imbotte di finitura.


F2_1

finestra su rampa esterna
 F2_1a 1.61x0.90 m a doppia anta EI30
 F2_1b 1.61x1.53 m a doppia anta EI30




F2_2

portafinestra su rampa esterna - uscita di sicurezza
 1.62x3.70 m anta unica, con disegno come esistente, con maniglione antipanico A LEVA




F2_3

finestra stanza1
 1.71x2.90 m a doppia anta in legno




F4_1

finestra locale tecnico esistente
 sostituzione lunetta in vetro con tamponamento in lamiera forata




PIANTA PIANO SECONDO

□ serramenti certificati EI 30
 □ serramenti semplici



PIANTA PIANO QUARTO

□ serramenti certificati EI 30
 □ serramenti semplici



CITTÀ DI SAVONA

Comune di Savona

PROGRAMMA STRATEGICO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE TURISTICO - CULTURALE E SVILUPPO COMMERCIALE - PRODUTTIVO DELL'AREA CENTRALE DEL COMUNE DI SAVONA

PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE DEL TEATRO CHIABRERA E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA DIAZ
 PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

STAZIONE APPALTANTE IN FASE DI PROGETTAZIONE

Infrastrutture Recupero Energia
 Agenzia Regionale Ligure
 DIVISIONE AMMINISTRAZIONE - GESTIONE SOCIETARIA
 E SUPPORTO AMMINISTRAZIONI

PROGETTISTI

NEOSTUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI - arch. Riccardo Miselli, arch. Eleonora Burlando
 Corso Buenos Aires 12/8, Genova, T/F 010.5702692, neostudio.aa@gmail.com - MANDATARIO
 arch. Fernando Russo, arch. Riccardo Russo - Corso Italia 43, Bari, T/F 080.5423992,
 info@ferima.it
 Ing. Geo Sblendorio - Via Napoli 8/1, Bari T/F 080.5300071, geo.sblendorio@gmail.com
 Arch. Francesca Icardi - Via Tanini 47/E, Genova T/F 010.5702692, neostudio.staff@gmail.com
 Dott. Archeologo Francesco Tiboni - Via Marconi 43, Brescia T/F 3804951140,
 tiboni.francesco@gmail.com

TIMBRO E FIRMA

LOTTO B - Teatro Chiabrera
 Abaco serramenti esterni

PDE-FIN-19
 28

REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA	SCALA	FORMATO	NDOCUMENTO	REVISIONE
			21.06.2021	1:50	840x297 mm		

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A.
 Sede Legale: Via Peschiera 16, 16122 Genova
 Uffici Genova: Via XX Settembre 41
 Uffici Savona: Via A. Magliotto 2, Campus Universitario Pal. Locatelli

Via XX Settembre 41, 16121 Genova
 tel. +39 0105484444 - amministrazione@ireliguria.it

E' VIETATA A NORMA DI LEGGE LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, NON AUTORIZZATA DEL PRESENTE DISEGNO